

Softline AD

Überprüfung der mechanischen Verbindungen bei Kunststoffenstern SL-AD

Prüfzeugnis Nr. Datum	Fenstertyp / Größe Profile Art.-Nr. Verbinder	Ergebnisse:	
103 16771/1 19.12.1996	2 flg. K/K / 1200 x 1200 mm armiert 101.086 / 102.087 Verbinder 106.016	Thermische Belastung: Verdrehen: Durchbiegung bei Windlast: Schlagregendichtheit bei Pfosten: Schlagregendichtheit bei Riegel:	keine sichtbare Veränderung < 2 mm / Abscheren: < 1,5 mm keine sichtbare Veränderung kein Wassereintritt kein Wassereintritt

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com