

Softline MD

Überprüfung der mechanischen Verbindungen bei Kunststoff-Fenstern SL-MD

Prüfzeugnis Nr. Datum	Fenstertyp / Größe Profile Art.-Nr. Verbinder	Ergebnisse:	
103 16771/2 19.12.1996	2 flg. K/K / 1200 x 1200 mm armiert 101.098 / 102.105 Verbinder 106.029	Thermische Belastung: Verdrehen: Abscheren: Durchbiegung bei Windlast: Schlagregendichtheit bei Pfosten: Schlagregendichtheit bei Riegel:	keine sichtbare Veränderung < 2 mm / < 1,5 mm keine sichtbare Veränderung kein Wassereintritt kein Wassereintritt

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com