

Softline MD

Schallschutzprüfungen nach DIN 52210

Bestimmung der Luftschalldämmung

Messung nach DIN 52210

Bewertung nach DIN EN ISO 717-1(Eignungsprüfung I für DIN 4108)

Stulpfenster:

Prüfzeugnis Datum Institut	Fenstertyp / Größe Profile Art.-Nr.	Vergiasung Scheibenaufbau / Füllung Hersteller	* $R_{w,p} = R_{w,Prüfstand}$ bewertetes Schattdämmmaß Fenster $R_{w,p}^*$
930623.P23/P1 23.06.1993 ift Rosenheim	D - DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.100 / 102107 103.117 nflb. / 103.119 flb.	4-16-4 / Luft Consafis	R_{w,p} 34 dB R_{w,r} - -
930623.P36 23.06.1993 ift Rosenheim	D - DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.100 / 102107 103.119 flb.	6-16-4 / Luft Consafis	R_{w,p} 38 dB R_{w,r} - -
930623.P21 23.06.1993 ift Rosenheim	D - DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.100 / 102107 103.119 flb.	10-24-4 / Gas Consafis	R_{w,p} 42 dB R_{w,r} - -

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com