





Übersicht Schalldämmung von VEKA-Rolladenfertighäusern

Gutachten vom 21.09.1998


A.B.O. Rosenheim

<p>Kastenausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wärmedämmkeil (Polystyrol oder PUR Einlage) <p>Rw = min. 32 dB</p>	
<p>Kastenausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wärmedämmkeil (Polystyrol oder PUR Einlage)• Endstab der den Auslaß-Schlitz abdichtet• Federbügel die den Panzer nach außen drücken <p>Rw = min. 34 dB</p>	
<p>Kastenausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wärmedämmkeil (Polystyrol oder PUR Einlage)• 1 mm Bleifolie an der Unterseite und Innenschürze vollflächig verklebt <p>Rw = min. 37 dB</p>	
<p>Kastenausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wärmedämmkeil (Polystyrol oder PUR Einlage)• Endstab der den Auslaß-Schlitz abdichtet• Federbügel die den Panzer nach außen drücken• 1 mm Bleifolie an der Unterseite und Innenschürze vollflächig verklebt <p>Rw = min. 40 dB</p>	

Kastenausstattung:

- Wärmedämmkeil (Polystyrol oder PUR Einlage)
- Endstab der den Auslaß-Schlitz abdichtet
- Federbügel die den Panzer nach außen drücken
- 2 mm Bleifolie an der Unterseite und Innenschürze vollflächig verklebt

Rw = min. 40 dB



VEKA AG

Dieselstr. 8

48324 Sendenhorst

Tel.: 02526/29- 4690

Fax. 02526/29- 4696

e-Mail: uborgmann@veka.com